

## Типичные нарушения санитарно-эпидемиологических правил выявляемые при проверках в образовательных учреждениях

Нарушение целостности отделки помещений (отслоение покрасочного слоя, трещины потолка и окон) п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20

Нарушены требования к искусственному освещению учебных помещений образовательного учреждения п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20.

Нарушены требования к содержанию источников искусственного освещения п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20.

У сотрудников школы в личных медицинских книжках отсутствует информация о профилактических прививках. п1.5.СП 2.4.3648-20.

В кабинетах информатики где оборудованы рабочие места с компьютерами источники местного освещения на рабочих местах не предусмотрены. п. 3.5.15.СП 2.4.3648-20.

В классах начальной школы количество учащихся превышает норматив ,исходя из площадей имеющихся в гимназии кабинетов. п. 3.4.14.СП 2.4.3648-20.

Ряд сотрудников не имеет профилактических прививок, проведение которых установлено требованиями п. 1.5СанПиН 2.4.3648-20.

Не обеспечено проведение качественной влажной уборки и дезинфекции некоторых помещений в связи с выявлением частичных нарушений целостности покрытия стен, потолков из-за наличия трещин, деформации и следов протечки. п. 2.5.3 СанПиН 2.4.3648-20.

Ниже нормативного значения (60-75 град.С) измеренная температура горячей воды СЦГВ, из крана, расположенного на пищеблоке и составляет 50,0+0,5град. С. СанПин 2.1.3.3684-21.

В питании допущено исключение горячего блюда "Каша молочная" из завтрака, проведена замена на блюдо "Кукурузные хлопья с молоком"; осуществляется выдача колбасных изделий в питании в виде блюд "Омлет с колбасой", "Сосиски отварные", бутерброд с колбасой, что подтверждено в накопительной ведомости; не разработано меню на возраст детей 7-11 лет; записи в "Бракеражном журнале готовых блюд" не соответствуют дням в утвержденном 14-дневном меню, а также отсутствует бракераж салатов; приготавливалось блюдо "Спагетти с фаршем", что не допускается в питании детей. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 пп. 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.9.

Допущено использование учебной мебели с дефектами и повреждениями. п.2.4.3 СП 2.4.3648-20

Допущено наличие дефектов и повреждений отделки стен, потолков, полов у учебных кабинетах. п.2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20.

Допущено неисправное состояние светильников в учебных кабинетах. п.2.8.6, п.2.8.9 СП 2.4.3648-20.

Не обеспечено соблюдение требований к массе порций блюд при организации питания школьников. п. 8.1.2, п. 8.1.4, Приложения № 8, табл. 1 Приложения № 9, табл. 3 Приложения № 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Не обеспечено проведение производственного контроля в соответствии с Программой производственного контроля. п.1.8 СП 2.4.3648-20.

Не разработан режим дня и расписание занятий п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20; табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21.

Занятия физкультурой проводятся на спортивной площадке, целостность полимерного покрытия нарушена п.2.2.2. СП 2.4.3648-20.

Уровни искусственной освещённости, коэффициент пульсации искусственной освещённости в помещениях не соответствуют нормируемым значениям. п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20.

Нарушения целостности отделки стен в помещениях образовательных учреждений (поверхности не гладкие, с трещинами, и (или) отслоением покрасочного слоя, наличием дефектов, следами протечек, сколами облицовочной плитки и (или) её отсутствием, выполнены побелкой), а также дефекты и механические повреждения линолеума и покрасочного слоя на полу. п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Отсутствует возможность проведения проветривания в любое время года. п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20.

Расписание уроков учащихся не соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам; п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20; п. 98, таблица 5.34 СанПиН 1.2.3685-21.

У части сотрудников образовательных организаций отсутствовали личные медицинские книжки с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о своевременном прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе. п. 1.5. СП 2.4.3648-20.

Нарушены требований к отделке помещений: стены, потолки, полы имеют дефекты, повреждения, следы протеканий, отделка не допускает проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. п. 2.5.2. и п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

Демонстрационные столы в кабинетах физики и химии не оборудованы защитными бортиками по наружным краям п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20.

В кабинетах информатики отсутствует местное освещение на рабочих столах обучающихся с компьютерами, п.3.5.15 СП 2.4.3648-20.

Параметры искусственной освещенности (общее освещение) на рабочих местах персонала пищеблока не соответствуют требованиям НД п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20, таблица 5.25 СанПиН 1.2.3685-21.

Стены и потолки производственных помещений пищеблока имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, что препятствует проведению влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств. Пункт 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

Стены и потолки производственных помещений пищеблока имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, что препятствует проведению влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств. Пункт 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

Покрытие пола помещений учебных классов имеет дефекты и повреждения в виде трещин и выбоин, что препятствует проведению ежедневных влажных уборок с применением моющих и дезинфицирующих средств пункт 2.5.2 СП 2.4.3648-20.

В учебных классах параметры искусственного освещения не соответствуют гигиеническим нормативам пункт 2.8.1, абзац 3 пункта 2.8.5 СП 2.4.3648-20 ; пункт 10 таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21.

Покрытие демонстрационного стола в кабинете № 208 (кабинет физики) имеет дефекты и повреждения п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20.

Уборочный инвентарь для уборки туалетов хранился не в выделенном помещении для хранения уборочного инвентаря. п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20

Наименования блюд, указываемых в меню за ... не соответствуют их наименованиям, указанным в технологических документах (картах), а именно: каша молочная из пшеничной крупы с маслом и каша жидккая молочная из пшеничной крупы; капуста свежая тушенная с маслом и капуста тушеная и т.д. п.2.8. главы II СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В некоторых технологических документах (картах) отсутствует информация о температуре горячих жидких блюд и иных горячих блюд, напитков, в связи с чем, не представляется возможным оценить соответствие температуры вышеуказанных блюд при раздаче (какао с молоком; борщ с капустой, картофелем, мясом; котлеты рубленные из птицы (бройлер-цыплят); чай с лимоном; рыба, тушенная в томате с овощами; компот из смеси сухофруктов). п.5.2. главы V СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В пищеблоке используемая посуда для приготовления блюд выполнена из алюминия, деформирована, имеет дефекты. пункт 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

В учебных кабинетах источники искусственного освещения (потолочные светильники) содержатся в неисправном состоянии пункт 2.8.9 СП 2.4.3648-20.

Нарушена целостность остекления окна лаборантской учебного кабинета образовательного учреждения, стекло имеет трещину пункт 2.8.3 СП 2.4.3648-20.

Демонстрационный стол кабинета химии не имеет защитных бортиков по наружному краю стола, предотвращающих стекание жидкостей при проведении работ пункт 3.4.8 СП 2.4.3648-20.

Отделка потолков, стен, полов в ряде учебных кабинетов, в спортивных залах и раздевалках школы, на лестничных маршах в туалетах для сотрудников , в туалетах для детей имеет повреждения (шелушится и отстает краска, следы протеканий), что не допускает проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. п.п. 2.5.2, 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Не выполнение в срок законного предписания за нарушение: п.3.4.14 СП 2.4.3648-20.

В учебных кабинетах не обеспечена площадь на 1 обучающегося не менее 2,5 кв.м. при фронтальных формах занятий. п.3.4.14 СП 2.4.3648-20.

Беговая дорожка имеет дефекты покрытия. п.2.2.2. СП 2.4.3648-20.

Электронные средства обучения (интерактивные панели) не имеют документов об оценке (подтверждении) соответствия п. 2.4.5. абзац 1 СП 2.4.3648-20.

При реализации образовательных программ на уровне начального общего образования не в полном объеме соблюдаются следующие санитарно - эпидемиологические требования - расписание уроков начального общего образования составлено без учета дневной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов п. 3.4.16. абзац 6 СП 2.4.3648-20 , таб. 6.9. СанПиН 1.2.3685-21.

В общеобразовательном учреждении не во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей осуществляется контроль температуры воздуха с помощью термометра. п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20.

Нарушения требований к осветительным приборам - использование разных типов ламп, а также ламп с разным светоизлучением в одном помещении, не исправных, деформированных 2.8.5., 2.8.6., 2.8.9. СП 2.4.3648-20, п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Вода, используемая в хозяйствственно-питьевых и бытовых целях, не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде. п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20.

Гардеробы не оснащены местами для хранения обуви на каждого обучающегося. п. 3.4.5 СП 2.4.3648-20.

Дефекты покрытия спортивной площадки 2.2.2. СП 2.4.3648-2023.

Отсутствует ежедневная уборка туалетов и душевых при спортивном зале 2.11.4 СП 2.4.3648-20.

Не проведена ревизия, очистка и контроль эффективности работы приточно-вытяжной системы вентиляции. п.2.7.4 СП 2.4.3648-20.

Расписание занятий не соответствует требованиям санитарных правил, составлено без учета дневной и недельной работоспособности (продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для обучающихся в первом классе с учетом включения в расписание занятий 2-х уроков физической культуры составляет 4 раза в неделю по 4 урока и 1 раз в неделю 5 уроков; в расписании уроков для первых классов в сентябре и октябре не предусмотрено 3 урока в день). п. 6.6 СанПиН 1.2. 3685-21, п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20.