

## Обзор типовых нарушений требований пожарной безопасности

### Среди типовых нарушений, связанных с возможной причиной возникновения пожаров, отмечаются:

- оставление по окончании рабочего времени не обесточенными (отключенными от электрической сети) электро-потребителей, в том числе бытовых электроприборов, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал, электро-потребителей дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации;
- эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкциями светильников;
- отсутствие требуемого обучения мерам пожарной безопасности (пожарно-техническому минимуму) работников организаций, привлекаемых к выполнению взрывопожароопасных работ.

### Основными нарушениями, связанными с обеспечением безопасности людей, являются:

- отсутствие планов эвакуации людей при пожаре или их не соответствие фактической планировке;
- ненадлежащее содержание путей эвакуации и эвакуационных выходов;
- применение материалов для отделки путей эвакуации с более высокими показателями пожарной опасности чем регламентировано, а также отсутствие на объектах защиты документации, подтверждающей показатели пожарной опасности примененных облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытий полов путей эвакуации, а также зальных помещений;
- выполнение из горючих материалов каркасов подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации;
- отсутствие или несоответствие требованиям нормативных документов по пожарной безопасности автоматических систем обнаружения пожара и оповещения людей при пожаре, а также ненадлежащее их техническое обслуживание.

**Среди типовых нарушений на объектах защиты, связанных с ограничением распространения пожара, выделяются:**

- не обеспечивается заполнение проёмов в противопожарных преградах противопожарными дверями с соответствующим пределом огнестойкости;
- располагаются на расстоянии менее 15 метров временные строения от других зданий и сооружений;
- не обеспечивается в случае окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования объектов защиты или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности.

**Типовыми нарушениями, связанными с надлежащими условиями тушения возможного пожара являются:**

- недостаточное количество первичных средств пожаротушения (огнетушителей);
- не соблюдение требований пожарной безопасности к содержанию первичных средств пожаротушения.

**Также имеются на объектах защиты и иные однотипные нарушения требований пожарной безопасности:**

- отсутствие инструкций о мерах пожарной безопасности в отношении каждого здания или их не соответствие требованиям, установленным разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации;
- не обеспечивается категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности;
- не вносится необходимая информация в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

**Основными причинами типовых нарушений требований служат:**

- не знание требований пожарной безопасности;
- уменьшение расходов на обеспечение пожарной безопасности (экономия денежных средств с целью их расходования на иные цели);
- отсутствие достаточного финансирования бюджетных организаций;
- низкая личная ответственность.