

## **Примеры привлечения к административной ответственности руководителей муниципальных учреждений в 2024 году за нарушение требований пожарной безопасности**

В связи с поручением прокуратуры Новосибирской области, письма Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области от 14.05.2024, прокуратурой района проведена проверка соблюдения правил пожарной безопасности в лесах лесохозяйственного участка.

В соответствии с п.п. 5,6 ст. 1 Лесного кодекса Российской Федерации лесное законодательство и иные регулирующие лесные отношения нормативные правовые акты основываются на следующих принципах: воспроизводство лесов, улучшение их качества, а также повышение продуктивности лесов; обеспечение охраны и защиты лесов.

Согласно ст. 53 Лесного кодекса РФ, меры пожарной безопасности в лесах включают в себя: предупреждение лесных пожаров, мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров, иные меры пожарной безопасности в лесах.

Правила пожарной безопасности в лесах и требования к мерам пожарной безопасности в лесах в зависимости от целевого назначения земель и целевого назначения лесов устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Согласно п. 10 «Правил пожарной безопасности в лесах» утвержденных Постановлением Правительства РФ от 07.10.2020 № 1614 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах", со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу (покрытые лесной растительностью земли), обеспечивают их очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, отходов производства и потребления и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от границ территории и (или) леса либо отделяют противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером.

В ходе проведенной проверки установлено, что собственником земельного участка с кадастровым номером 54:27:031001:1530, имеющим общую границу с лесными участками выделы № 26-38 квартала № 58 Т. лесохозяйственного участка Ч. лесничества; выделы № 3, 4, 10-13, 22-24, 29, 31-34, 47-49 квартал 64 Т. лесохозяйственного участка Ч. лесничества; выделы № 1-23, 25-30 квартала № 65 Т. лесохозяйственного участка Ч. лесничества, администрацией Т. сельсовета Ч. района не соблюдены обязательные требования п. 10 «Правил пожарной безопасности в лесах», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 07.10.2020 № 1614 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах", а именно не обеспечена очистка от сухой травянистой растительности (пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, отходов производства и потребления и других горючих материалов) на полосе шириной не менее 10 метров от границ территории и леса, либо земельный участок не отделен противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1, 4 метра или иным противопожарным барьером.

Согласно выписке ЕГРН правообладателем земельного участка с кадастровым номером 54:27:031001:1530, является Т. сельсовет Ч. района Новосибирской области

Ответственность за несоблюдение указанных требований несет должностное лицо организации – правообладателя земельного участка глава Т. сельсовета Ч. района, действующий на основании решения Совета депутатов сельсовета.

**Данные обстоятельства указывают на неисполнение главой Т. сельсовета правил пожарной безопасности в лесах, что является административным правонарушением, предусмотренным ч.1 ст. 8.32 КоАП РФ - нарушение правил пожарной безопасности в лесах.**

## Примеры в школах

**В силу ст. 38 Конституции Российской Федерации** детство находится под защитой государства.

Согласно ст. 3 Конвенции о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 учреждения, службы и органы, ответственные за заботу о детях или их защиту, должны отвечать нормам, установленным компетентными органами, в частности в области безопасности и здравоохранения.

**Пунктом 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»** (далее – Закон № 273-ФЗ) установлено, что образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

**В соответствии с подп. 15 ч. 3 ст. 28 Закона № 273-ФЗ** образовательная организация создает необходимые условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся и работников образовательной организации.

**В соответствии с п.п. 1 п. 2 ст. 37 Федерального закона РФ «О пожарной безопасности» от 21.12.94 № 69-ФЗ** организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной безопасности.

**В МБОУ А.....ой ОШ выявлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности:**

- в здании школы при эксплуатации автоматических установок пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре сверх срока службы (более 10 лет), установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации руководителем объекта защиты, не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке, нарушение п. 54 Постановления Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 (ред. 30.03.2023) «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ».

**В МБОУ Ат.....ой ОШ выявлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности:**

1. Не соблюдены сроки перезарядки огнетушителей в количестве 5 штук – нарушение п. 60 Постановления Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ».
2. Отсутствует указатель со светоотражающей поверхностью либо световой указатель, подключенный к сети электроснабжения и включенным в ночное время или постоянно, направления движения к источникам противопожарного водоснабжения с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения – нарушение п. 48 Постановления Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ».

**В МБОУ Н...ой ОШ выявлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности:**

3. Эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкциями п. 35 (в) Постановления Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ».

**В МБОУ Ст.....ой СШ выявлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности:**

3. На объекте защиты допущено хранение под лестничным маршем вещей, выполненных из горючих материалов – нарушение п. 16 (к) Постановления Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ».

**В МБОУ Т.....ой СШ выявлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности:**

- Руководитель организации не обеспечивает исправное состояние устройств для samozакрывания дверей, являющихся эвакуационными – нарушение п. 14 Постановления Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ».

**В МБОУ Т. СШ выявлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности:**

- Помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости (Помещение детского сада (Ф1.1) от помещений школы (Ф 4.1) разделены деревянной дверью, не соответствующей пределу огнестойкости), что не соответствует требованиям ст.88 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Таким образом, в действиях директоров МБОУ усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.4 ч. 1 КоАП РФ – **нарушение требований пожарной безопасности.**